



# Pladskrav for vand og varme



1. Vandmålerinstallation
2. Fordelerrør
3. Varneunit
4. Ventiler m.v.
5. Evt. varmtvandsbeholder
6. El-tavle / el-måler

Minimum pladskrav ( mm )

	h	b	d
1.	500	200	500
2.	500	500	400
3.	500	500	250
4.	500	500	150
5.	1100	500	400
6.	1000	300	150



Indføringsbøjning  
(her vist som Ø160)



Kan evt. forlænges  
med 160 mm PVC-rør

