

Odder Vandværk A.M.B.A.

Skovdalsvej 8  
8300 Odder

Att.: Vagn Kruse

Registrernr.: T47273

Kundenr.: 5504581

Ordrenr.: 823245

Prøvenr.: 23217754

Modt. dato: 2011.04.05

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Odder Vandværk A.M.B.A.  
Skovdalsvej 8, 8300 Odder  
Prøvested.....: **Fillerup Vandværk Vandværket** - V20000800/4727000800  
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol  
Prøveudtagning...: 2011.04.05 kl. 08:10  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DMJ)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.04.05 kl. 22:36 - 2011.04.09

	Prøvenr.: 23217754	Prøve ID:	Prøvemærke: <b>Afgang værk</b>	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml	50		DS/I 6222:2000		
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml	5		DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.037	mg/l	0.1		SM3120-ICP	30	
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l	0.02		SM3120-ICP	30	
Ammonium	<0.006	mg/l	0.05		SM 17.udg. 4500	10	
Nitrit	<0.005	mg/l	0.01		SM 17.udg. 4500	10	
Nitrat	0.75	mg/l	50		SM 17.udg. 4500	10	
Chlorid	23	mg/l	250		SM 17.udg. 4500	10	
Fluorid	0.26	mg/l	1.5		SM 17.udg. 4500	10	
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.5	mg/l	4		DS/EN 1484	10	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>				*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>				*VISUEL	
Prøvens lugt	<b>ingen</b>				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	<b>normal</b>				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	<b>8.5</b>	<b>gr. C</b>			DS2250	
pH	<b>7.7</b>	<b>pH</b>		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	<b>54</b>	<b>mS/m</b>	>30		DS/EN 27888	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Odder Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusgade 3, 8300 Odder

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

11. april 2011

*Annette Vendel*

Kundecenter: tlf. 70224256 Annette Vendel

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.